

大阪府北部地震を踏まえた公立学校における塀の安全点検結果について

このことについて、下記のとおり取りまとめたので、お知らせいたします。

記

1 県立学校の点検結果

学校区分	学校数 (校)	ブロック塀に 不具合のある 学校数 (校)	不具合のある ブロック塀の 数 (箇所)	現行建築基 準法に不適 合 (箇所)	ひび割れ等 (箇所)
中等教育学校	2	0	0	0	0
高等学校	96	60	115	97	74
特別支援学校	22	6	11	11	7
計	120	66	126	108	81

※「現行建築基準法に不適合」と「ひび割れ等」の項目間に重複あり。

○点検対象

- ・学校内に設置されている組積造の塀及び補強コンクリートブロック造の塀

○点検項目

- ・高さ、壁の厚さ、控壁の有無・間隔の建築基準法における適合状況の確認
- ・ひび割れや破損、傾斜の有無などの劣化状況の確認

○点検方法 学校職員の目視、触診及び計測による点検

○今後の対応

- ・道路に面しているなど現に危険性が高い箇所については、緊急に撤去を進めるなど、法令基準に適合するよう対応。
- ・その他の箇所については、建築職の職員などが現地確認を行ったうえで、早急に改修方法を検討し順次、撤去や改修を実施していく。

2 市町村立学校の点検結果

学校区分	学校数 (校)	ブロック塀に 不具合のある 学校数 (校)	不具合のある ブロック塀の 数 (箇所)	現行建築基 準法に不適 合 (箇所)	ひび割れ等 (箇所)
幼稚園	140	12	17	12	5
小学校	480	105	140	112	67
中学校	210	46	72	60	40
義務教育学校	9	0	0	0	0
特別支援学校	1	0	0	0	0
計	840	163	229	184	112

※「現行建築基準法に不適合」と「ひび割れ等」の項目間に重複あり。

3 文部科学省による安全点検等状況調査の実施

文部科学省では現在、全国調査を実施しており、結果については都道府県毎の状況を取りまとめて公表する予定とされています。

- ・中間報告（外観に基づく点検） 期限：7月13日（金）
- ・最終報告（ブロック内部の点検） 期限：7月27日（金）

県立学校におけるブロック塀等緊急安全点検結果

学校名	ブロック塀に不具合のある学校数	不具合のあるブロック塀の数	現行建築基準法に不適合	ひび割れ等
	(校)	(箇所)	(箇所)	(箇所)
合 計	66	126	108	81
高萩清松	1	1	1	1
日立第一	1	1	1	1
日立第二	1	1	1	0
多賀	1	2	1	2
磯原郷英	1	1	1	0
太田第一	1	1	1	1
太田第二	1	4	4	0
佐竹	1	1	1	1
太子清流	1	3	3	2
小瀬	1	1	1	1
常陸大宮	1	3	3	1
水戸第一	1	1	1	1
緑岡	1	2	2	0
水戸農業	1	2	2	1
水戸工業	1	2	2	1
水戸桜ノ牧常北校	1	2	2	2
勝田	1	1	1	1
勝田工業	1	1	1	1
那珂湊	1	5	4	2
海洋	1	6	3	3
友部	1	1	1	0
茨城東	1	1	1	1
鉾田第一	1	1	1	1
鉾田第二	1	1	1	0
鉾田農業	1	1	1	1
玉造工業	1	1	1	1
麻生	1	1	1	1
潮来	1	1	1	1
鹿島	1	2	2	2
神栖	1	2	2	2
波崎	1	7	2	7
土浦第一	1	1	1	1
土浦第三	1	1	1	1
土浦工業	1	3	3	2
石岡第一	1	2	2	1
石岡第二	1	4	3	2
石岡商業	1	1	1	1
江戸崎総合	1	1	1	0
藤代	1	1	1	0
牛久栄進	1	1	1	1
筑波	1	3	1	2
竹園	1	1	1	1
つくば工科	1	1	1	1
岩瀬	1	2	2	2
真壁	1	2	2	0
下館第一	1	1	1	0
下館第二	1	4	4	3
下館工業	1	1	1	1
下妻第一	1	5	4	1
下妻第二	1	3	2	2
結城第一	1	2	2	1
結城第二	1	1	1	0
鬼怒商業	1	1	1	1
石下紫峰	1	1	1	1
水海道第二	1	1	1	1
古河第二	1	3	3	2
古河第三	1	3	2	2
総和工業	1	2	1	2
境	1	2	1	2
坂東総合	1	1	1	1
盲	1	3	3	2
水戸聾	1	2	2	0
霞ヶ浦聾	1	2	2	2
常陸太田特別支援	1	1	1	1
下妻特別支援	1	1	1	0
境特別支援	1	2	2	2

※「現行建築基準法に不適合」と「ひび割れ等」の項目間に重複あり。

市町村立学校におけるブロック塀等緊急安全点検結果

市町村名	学校数 (校)	ブロック塀に 不具合のある 学校数 (校)	不具合のある ブロック塀の数 (箇所)	現行建築基準法 に不適合 (箇所)	ひび割れ等 (箇所)
合 計	840	163	229	184	112
水戸市	67	17	21	15	10
日立市	54	5	6	6	0
土浦市	26	4	7	7	0
古河市	32	15	17	17	0
石岡市	24	7	8	7	1
結城市	12	2	3	3	2
龍ヶ崎市	17	0	0	0	0
下妻市	18	3	3	3	1
常総市	24	2	2	1	2
常陸太田市	24	3	3	0	3
高萩市	11	3	5	3	3
北茨城市	16	1	1	1	0
笠間市	16	7	11	9	5
取手市	21	6	9	7	4
牛久市	15	0	0	0	0
つくば市	63	6	7	6	2
ひたちなか市	39	12	14	13	1
鹿嶋市	21	7	7	7	1
潮来市	12	1	1	1	0
守谷市	13	2	2	2	2
常陸大宮市	19	1	1	0	1
那珂市	19	3	3	3	2
筑西市	29	0	0	0	0
坂東市	18	8	10	7	5
稲敷市	17	0	0	0	0
かすみがうら市	11	0	0	0	0
桜川市	15	6	6	6	3
神栖市	27	21	56	38	56
行方市	10	0	0	0	0
鉾田市	24	1	1	0	1
つくばみらい市	19	5	6	5	2
小美玉市	22	2	2	2	0
茨城町	9	0	0	0	0
大洗町	7	0	0	0	0
城里町	8	0	0	0	0
東海村	12	0	0	0	0
大子町	12	0	0	0	0
美浦村	5	0	0	0	0
阿見町	10	4	5	5	1
河内町	1	0	0	0	0
八千代町	7	3	3	3	1
五霞町	3	3	4	4	0
境町	7	2	2	2	0
利根町	4	1	1	0	1

※「現行建築基準法に不適合」と「ひび割れ等」の項目間に重複あり。