

平成22年10月29日  
生活環境部原子力安全対策課

## 原子力機構 原科研における廃液輸送管撤去工事中の 放射性物質の漏えいについて（速報）

### 1 発生日時

平成22年10月29日（火） 10時55分  
県への連絡時刻 11時50分

### 2 発生場所

独立行政法人日本原子力研究開発機構  
東海研究開発センター 原子力科学研究所

### 3 状 況

(1) 原子力機構 原科研は、本日、第3廃棄物処理棟前で廃液輸送管の撤去工事を実施していたところ、微量の廃液が養生のずれた箇所から非管理区域のU字溝に漏えいしていることを確認しました。

漏えい箇所のU字溝表面を分析したところ、微量の放射性物質が確認されたことから、本事象は、法令報告及び原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当するため、原子力機構原科研から報告を受けました。

また、原子力機構原科研からの原因及び対策について、報告を受けることにしております。

- (2) 放射性物質の漏えい； 有
- (3) 環境への影響； なし
- (4) 人の汚染・被ばく； なし