

# 原子力機構 J-PARCセンターMR第2電源棟 における火災に係る立入調査結果について

令和5年4月26日  
防災・危機管理部原子力安全対策課

令和5年4月25日に原子力機構J-PARCセンターMR第2電源棟において火災が発生したことについて、県は、同日、東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

## 1 実施日時

令和5年4月25日（火） 19時20分～20時00分

## 2 実施者

県、東海村

## 3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り、関係書類及び現場調査で確認した。また、火災の発生した変圧器の現物を確認した。

### ○ 環境影響

- ・ 火災発生前後におけるモニタリングポスト等の値に異常がなく、周辺環境への影響は認められないこと。

### ○ 施設等への影響

- ・ 火災の発生した変圧器は、加速器の電磁石への給電用電源の構成部品であり、施設の安全管理上の影響はないこと。
- ・ 火災発生場所は管理区域外にあり、発生した火災は初期消火活動により消火され、周囲の設備、建屋への影響は確認されていないこと。

### ○ 現在の措置状況

- ・ 火災の生じた変圧器の電源系統の上流側において、通電を遮断する措置が取られていること。

## 4 要請事項

立入調査後、以下のとおり要請を行った。

- ・ 原因究明を進め、進捗について適宜報告すること。

## 5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を受け、必要に応じて立入調査等に対応状況を確認していく。